

Nachweis Verhalten von natürlichen Rauch- und Wärmeabzugsgeräten

Prüfung der Wärmebeständigkeit

Prüfbericht 272 36599-3



Auftraggeber **aumüller aumatic GmbH**
Steinerne Furt 58a
86167 Augsburg

Grundlagen

DIN EN 12101-2:2003-09:
Rauch- und Wärmefreihaltung
Teil 2: Bestimmung für natürli-
che Rauch- und Wärmeab-
zugsgeräte

Prüfung der Wärmebeständig-
keit nach Anhang G. Klassifi-
zierung nach Abschnitt 7.5.

Produkt **Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät**

Bezeichnung **"Ferralux NRWG"**

Außenabmessung
(B x H) **1500 mm x 2700 mm**

Flügelaußenmaß
(B x H) **1398 mm x 2598 mm**

Rahmenmaterial **thermisch getrennte Aluminium-Profile**

Bauart **einflügeliges Klappfenster auswärts öffnend**

Antrieb **"PLA 16 400"**

Besonderheiten -

Darstellung



Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum
Nachweis des Verhaltens von
natürlichen Rauch- und Wär-
meabzugsgeräte (NRWG) unter
Wärmewirkung.
Dieser Prüfbericht ist kein bau-
aufsichtlicher Verwendbarkeits-
nachweis!

Gültigkeit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften
und beschriebenen Probe-
körper.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift-Prüf-
dokumentationen“.

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insge-
samt 25 Seiten

- 1 Gegenstand
 - 2 Durchführung
 - 3 Einzelergebnisse
- Anlage 1 (Zeichnungen)
Anlage 2 (Bilder)
Anlage 3 (Messstellenplan)

Prüfung der Wärmebeständigkeit



Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsgeräte NRWG

Erreichte Klassifizierung nach DIN EN 12101-2:2003-09 Anhang G

B 300

ift Rosenheim
09. April 2009

Volker Müller *Claudia Rieß*

Volker Müller, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
ift Brandschutzzentrum

Claudia Rieß, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
ift Brandschutzzentrum



ift Rosenheim GmbH
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Sieberath
Dr. Jochen Peicht

Theodor-Gietl-Str. 7 - 9
D-83026 Rosenheim
Tel.: +49 (0)8031/261-0
Fax: +49 (0)8031/261-290
www.ift-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14763
Sparkasse Rosenheim
Kto. 3822
BLZ 711 500 00

Notified Body Nr.: 0757
Anerkannte PÜZ-Stelle: BAY 18
DAF-PL-0908-99
DAF-ZE-2208-00
TGA-ZM-16-93-00
TGA-ZM-16-93-00